

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 70**  
**о назначении административного наказания**

Я, заместитель главного государственного инспектора Вельского и Устьянского районов Архангельской области по пожарному надзору Шипов Павел Николаевич рассмотрев « 29 » сентября 2017 года в « 10 » часов « 05 » минут по адресу: Вельский район, город Вельск, улица Комсомольская, дом 10а, отдел надзорной деятельности и профилактической Вельского и Устьянского районов административный протокол № 70 от 20 сентября 2017 года и материалы в отношении юридического лица:

1. Наименование юридического лица: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 2 г. Вельска» (сокращенно – МБОУ «СШ № 2 г. Вельска»)
2. Юридический адрес: Архангельская область, г. Вельск, ул. Дзержинского 3.
3. Фактический адрес: Архангельская область, г. Вельск, ул. Октябрьская 14.
4. Номер регистрационного свидетельства: 1022901216689
5. Орган, зарегистрировавший юридическое лицо: Межрайонная инспекция ФНС России № 8 по АО и НАО.
6. Иные реквизиты юридического лица: ИНН 2907006897, КПП 290701001.
7. Ф.И.О. законного представителя юридического лица: директор МБОУ «СШ № 2 г. Вельска» Невзорова Надежда Валентиновна
8. Документ, подтверждающий полномочия и личность законного представителя: Приказ отдела образования администрации МО «Вельский район» Архангельской обл., № 18 от 30.08.2002 года, паспорт гражданина РФ серия 1111 № 812409 выдан ОУФМС России по Архангельской обл., в Вельском районе 07.09.2011 года.
9. Привлекалось ли ранее к административной ответственности и когда: не привлекалось

В период с 9 часов 20 минут по 11 часов 20 минут 20.09.2017 года на основании распоряжения № 52 от 8 сентября 2017 года ОНДиПР Вельского и Устьянского районов УНДиПР Главного управления МЧС России по Архангельской области, с целью проверки исполнения предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности № 122/1/1 от 21.10.2016 года, проведена внеплановая выездная проверка в отношении: здания детского сада по адресу: Архангельская область, город Вельск, улица Октябрьская, дом 14, МБОУ «СШ № 2 г. Вельска», юридический адрес: Архангельская область, Вельский район, город Вельск, ул. Дзержинского, дом 3.

В ходе проведения проверки установлено, что юридическим лицом МБОУ «СШ № 2 г. Вельска», юридический адрес: Архангельская область, г. Вельск, ул. Дзержинского 3, допущены нарушения требований пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32, 11.16, Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и частями 3 - 8, статьи 20.4 КоАП РФ, изложенные в требованиях: «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390, а именно:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены
1.	При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации не обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно ступени наружных лестниц 1 этажа (из помещения средней группы) находятся в полуразрушенном состоянии.	п. 33, «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390.

За что предусмотрена административная ответственность в соответствии с частью 1, статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34; п.1,ч.1,ст.29.9; ч.1,3,5, ст.29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

и принимая во внимание ст. ст. 4.1-4.3 КоАП РФ

(смягчающие вину обстоятельства ст.4.2 КоАП РФ) – ранее не привлекалось к административной ответственности (отягчающие вину обстоятельства ст.4.3 КоАП РФ) - не установлено

### ПОСТАНОВИЛ:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Средняя школа № 2 г. Вельска»

в соответствии с протоколом № 70 составленным \_\_\_\_\_  
государственным инспектором Вельского и Устьянского районов Архангельской области по  
пожарному надзору Пошляковым М.С.

за нарушение требований пожарной безопасности признать виновным в совершении  
административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.4 КоАП РФ и  
назначить административное наказание в виде

#### предупреждения

Объявить Законному представителю МБОУ «СШ № 2 г. Вельска» Невзоровой Надежде  
Валентиновне

что настоящее постановление может быть обжаловано в течение 10 дней со дня его вручения или  
получения копии в Вельский районный суд по адресу: город Вельск, улица Дзержинского, дом  
36а

Порядок исполнения постановления разъяснен, копию постановления получил:

дата \_\_\_\_\_ подпись правонарушителя \_\_\_\_\_ Ф.И.О. \_\_\_\_\_  
Копия постановления направлена почтой от 02.10.2017 № 181-2-10-13

Подпись лица, вынесшего постановление \_\_\_\_\_

Настоящее постановление вступает в законную силу по истечении 10 дней со дня его вручения  
или получения копии

#### ОТМЕТКА ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

Постановление № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Исполнено \_\_\_\_\_

Постановление № 70 о назначении административного наказания от 29.09.2017 года  
изготовлено 02.10.2017 года