



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
Отдел надзорной деятельности
и профилактической работы
Вельского и Устьянского районов

ул. Комсомольская д. 10А, г. Вельск, Архангельская обл. 165150
Телефон/ факс: 6-29-62
«телефон доверия» (8182) 29-99-99

Директору МБОУ «СШ № 2 г. Вельска»

Невзоровой Надежде Валентиновне

165150, Архангельская область, Вельский район, город Вельск, улица Дзержинского, дом 3

« 02 » октября 2017 г. № 45-2-10.13
на № _____ от « _____ » _____ 20 г.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения

« 02 » октября 2017 года

город Вельск

Я, заместитель главного государственного инспектора Вельского и Устьянского районов Архангельской области по пожарному надзору Шишов Павел Николаевич рассмотрев постановление № 70 от 29 сентября 2017 года и материалы по административному правонарушению в области пожарной безопасности в отношении МБОУ «СШ № 2 г. Вельска», установил, что в период с 9 часов 20 минут по 11 часов 20 минут 20.09.2017 года на основании распоряжения № 52 от 8 сентября 2017 года ОНДиПР Вельского и Устьянского районов УНДиПР Главного управления МЧС России по Архангельской области, с целью проверки исполнения предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности № 122/1/1 от 21.10.2016 года, проведена внеплановая выездная проверка в отношении: здания детского сада по адресу: Архангельская область, город Вельск, улица Октябрьская, дом 14, МБОУ «СШ № 2 г. Вельска», юридический адрес: Архангельская область, Вельский район, город Вельск, ул. Дзержинского, дом 3.

В ходе проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности, а именно:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены
1.	При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации не обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно ступени наружных лестниц 1 этажа (из помещения средней группы) находятся в полуразрушенном состоянии.	п. 33, «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390.

Тем самым совершено административное правонарушение, предусмотренное частью 1, статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 23.34; 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

ТРЕБУЮ:

1. Принять меры по устранению вышеперечисленных нарушений требований пожарной безопасности.
2. Разработать план мероприятий по устранению вышеперечисленных нарушений требований пожарной безопасности с указанием сроков исполнения, источников финансирования, лиц ответственных за исполнение.

Одновременно разъясняю, что на основании части 2 статьи 29.13 КоАП РФ Вы обязаны рассмотреть данное Представление в течение 1 (одного) месяца со дня его получения и сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему Представление.

В случае неприятия мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предупреждаю об административной ответственности в соответствии со статьей 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

П.Н. Шишов

Представление получил _____
« _____ » _____ 20 _____ года

представление направлено почтой 02.10.14